Ochrona przeciwprzepięciowa -T0	Kontrola zaniku faz na szynach -T0	Zasilanie z -RB	Obwody oświetleniowe								
			holl wejściowy 0.07, 0.03	toalety 0.5., 0.06, 0.09	czytelnia 0.02	wypożyczalnia 0.02	pom. biurowe 0.04	wypożyczalnia 0.10	rezerwa	rezerwa	rezerwa



UWAGI:

1. Układ sieciowy zasilania: TN-C
2. Układ sieciowy nstalacji odbiorczych: TN-S

JEDNOSTKA EWA JUSKOWIAK ul. Dalska 15/5 60-124 Poznań tel 604 203 285 NIP 763 198 91 36	A	Projektowali: inż. R. Zając (upr.bud. 482/PW/94)	Obiekt: Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu	Skala: 1:1	Nr kol.: E05
	B				
	C		Nazwa rysunku: Rozdzielnica parteru -T0. Schemat zasadniczy.	Data: 03-2022r	Ark.: 1
	D	Sprawdził: mgr inż. K. Talarczyk (upr.bud. 475/89/PW)			Il. ark.: 3