



- OZNACZENIA
- Podtynkowy osprzęt elektroinstalacyjny
 - MD Czujniki obecności osób, natynkowy osprzęt instalacyjny
 - Tablice, rozdzielnice, złącza kablowe, wypusty instalacji
 - Koryta kablowe, podposadzkowe
 - Podposadzkowy osprzęt instalacyjny
 - Elementy wentylacji i klimatyzacji skoordynować wg proj. branżowych
 - Istniejące elementy instalacji el. do demontażu
 - Istniejące elementy instalacji el.
 - Projektowane elementy instalacji el.
 - Oznaczenia lamp według rysunku nr E19

- Wskazówki montażowe oświetlenia:
- Instalacje oświetlenia systemowego PROFIL LED (ozn.: C1-C61) na sufitach, wykonać po zabudowie instalacji wentylacji centralnej w tych pomieszczeniach.
 - Profile aluminiowe do taśm LED 15W/m przycinać dokładną pilarką tworząc niewidoczne miejsca połączeń profili w miejscach załomów (kątowe), skrzyżowań (krzyżowe) i odgałęzień (trójnikowe).
 - Miejsca wprowadzenia zasilień 24V DC do profili aluminiowych wykonać w niewidoczny dla użytkownika sposób, z pod tynku sufitów.
 - Lokalizacje natynkowych skrzynek podsufitowych dostosować do najkorzystniejszych warunków sieciowych minimalizując spadki napięć strony 24V.
 - Do poprawy warunków spadków napięć każdego obwodu z zasilacza AC/DC stosować cykliczne podłączenia zasilania 24V DC do tej samej taśmy LED obwodu.
 - Obudowy zasilaczy powinny zapewnić konwekcyjne chłodzenie wyposażenia.
 - Wszelkie pomiary należy wykonać na budowie.
 - Należy przewidzieć niezbędne materiały umożliwiające poprawną realizację instalacji elektrycznych.
 - W przypadkach nieśności i wątpliwości rozwiązań należy je wyjaśnić z Inwestorem/projektantem przed przystąpieniem do prac.

UWAGI:
Układ sieci zasilającej: TN-C
Układ sieci odbiorczych w budynku: TN-S
Dla sieci 24Vdc zastosowano separację napięć.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonać w złączu pomiarowym ZKP.

JEDNOSTKA				EWA JUSKOWIAK ul. Dąbka 18/6 60-124 Poznań tel 604 300 305 NIP 763 198 91 36		
INWESTOR:		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GOSTYŃ ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń				
OBIEKT:		BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń, nr dz. 2138/4				
TEMAT:		ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu				
BRANŻA:		Architektura	STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY		
Imię i nazwisko			Nr Upr.		Podpis	
PROJEKTANT:		inż. Ryszard Zając		482/PW/94 specj. elektroinstalacyjna		
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Krzysztof Talarczyk		47589/PW specj. elektroinstalacyjna		
TREŚĆ RYSUNKU:		Plan instalacji wewnętrznych. Oświetlenie. Parter.		Skala:		Data:
				1:125		03.2022
				Numer rysunku:		
				E26		